

## Palyginamoji šilumos suvartojimo analizė už 2022 metus

Vadovaudamiesi Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimu, teikiame šilumos suvartojimo palyginamąją analizę

Duomenys gauti, remiantis sąnaudų analizėmis: apskaičiuojant buvo parinkti kiekvieno mėnesio mažiausiai ir daugiausiai už šildymą mokėję namai

### Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, renovuoti namai)

Per 2022 m., kWh/m<sup>2</sup>/metus

<i>Taikos12, Švenčionys</i>	46,99	Lauko 37, Švenčionėliai	66,80
<i>Žemutinė 35E, Švenčionėliai</i>	47,37	<i>Lentupio 18, Švenčionys</i>	67,22
<i>Žemutinė 35A, Švenčionėliai</i>	47,69	<i>Žilvičių 21, Švenčionėliai</i>	67,52
<i>Žalioji 21, Pabradė</i>	48,70	<i>Taikos 1/2, Švenčionys</i>	67,93
<i>Vilniaus 108B, Pabradė</i>	49,71	<i>Žemutinė 31A, Švenčionėliai</i>	68,01
<i>Vilniaus 110A, Pabradė</i>	50,24	<i>Taikos 13, Švenčionys</i>	68,61
<i>Žemutinė 35C, Švenčionėliai</i>	51,40	<i>Strūnaičio 2A, Švenčionys</i>	68,99
<i>Vilniaus 108A, Pabradė</i>	51,43	<i>Arnionių 62, Pabradė</i>	69,48
<i>Žemutinė 33B, Švenčionėliai</i>	51,90	<i>Taikos 3, Švenčionys</i>	70,80
<i>Žemutinė 35B, Švenčionėliai</i>	52,78	<i>Žilvičių 23A, Švenčionėliai</i>	71,01
<i>Gamyklos 14, Pabradė</i>	53,07	<i>Žemutinė 35, Švenčionėliai</i>	71,38
<i>Lauko 44, Švenčionėliai</i>	53,62	<i>Žilvičių 16, Švenčionėliai</i>	73,67
<i>Žilvičių 33, Švenčionėliai</i>	53,74	<i>Lentupio20, Švenčionys</i>	74,33
<i>Švenčionėlių 6, Švenčionys</i>	53,84	<i>Gamyklos 13, Pabradė</i>	74,48
<i>Priestočio 10, Švenčionėliai</i>	54,47	<i>Vilniaus 110, Pabradė</i>	75,64
<i>Žilvičių 20, Švenčionėliai</i>	54,68	<i>Žilvičių 18, Švenčionėliai</i>	75,71
<i>Žemutinė 35F, Švenčionėliai</i>	55,26	<i>Vilniaus 14, Švenčionys</i>	76,56
<i>Lauko 42, Švenčionėliai</i>	55,60	<i>A.Rymo 9, Švenčionys</i>	77,04
<i>Žemutinė 35D, Švenčionėliai</i>	56,69	<i>Švenčionėlių 30, Švenčionys</i>	77,07
<i>Taikos 18, Švenčionys</i>	57,36	<i>A.Rymo 5, Švenčionys</i>	77,17
<i>Architektų 4, Pabradė</i>	58,24	<i>Žemutinė 41, Švenčionėliai</i>	77,38
<i>Taikos 10, Švenčionys</i>	58,30	<i>Mažoji 22, Švenčionys</i>	82,57
<i>Žemutinė 33A, Švenčionėliai</i>	58,47	<i>A.Rymo 5A, Švenčionys</i>	83,60
<i>Švenčionėlių 28, Švenčionys</i>	59,27	<i>Vilniaus 12, Švenčionys</i>	83,64
<i>Lauko 40A, Švenčionėliai</i>	59,30	<i>A.Rymo 9A, Švenčionys</i>	86,36
<i>Taikos 12A, Švenčionys</i>	60,36	<i>Švenčionėlių 4, Švenčionys</i>	86,67
<i>Taikos 5, Švenčionys</i>	60,59	<i>A.Rymo 7, Švenčionys</i>	86,74
<i>Žilvičių 14, Švenčionėliai</i>	62,08	<i>Vilniaus 12B, Švenčionys</i>	86,95
<i>Taikos 20, Švenčionys</i>	62,23	<i>Žemutinė 39, Švenčionėliai</i>	88,07
<i>Taikos 14, Švenčionys</i>	62,93	<i>A.Rymo 15, Švenčionys.</i>	89,68
<i>Taikos 7, Švenčionys</i>	63,23	<i>Stoties 16, Švenčionys</i>	90,66
<i>Taikos 1/1, Švenčionys</i>	64,02	<i>Vilniaus 7, Švenčionys</i>	91,18
<i>Žilvičių 14A, Švenčionėliai</i>	64,16	<i>Vilniaus 14A, Švenčionys</i>	94,43
<i>Žemutinė 28A, Švenčionėliai</i>	64,67	<i>Vilniaus 11, Švenčionys</i>	96,94
<i>Žemutinė 28, Švenčionėliai</i>	65,32	<i>Mažoji 20, Švenčionys</i>	98,30
<i>Žilvičių 12, Švenčionėliai</i>	65,91	<i>Vilniaus 5, Švenčionys</i>	117,08
<i>Vilniaus 108, Pabradė</i>	66,33		

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2022 metus - 68,24 kWh/m<sup>2</sup>

**Daugiabučiai nerenuoti, bet šilumos suvartojantys mažai ar vidutiniškai**

Per 2022 m.

	kWh/m <sup>2</sup>	max metinės šilumos suvartojimo normos kWh/m <sup>2</sup> /metus
<i>Gamyklos 9, Pabradė</i>	81,41	166,05
<i>Architektų 6, Pabradė</i>	86,04	109,45
<i>Gamyklos 19, Pabradė</i>	89,24	109,45
<i>Gamyklos 5, Pabradė</i>	89,79	166,05
<i>Architektų 5, Pabradė</i>	97,72	154,12
<i>Žilvičių 31, Švenčionėliai</i>	101,12	109,45
<i>Taikos 14A, Švenčionys</i>	102,66	109,45

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2022 metus - 92,57kWh/m<sup>2</sup>

**Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos,nerenuoti namai)**

Per 2022 m.

	kWh/m <sup>2</sup>	max metinės šilumos suvartojimo normos kWh/m <sup>2</sup> /metus
<i>Gamyklos 1, Pabradė</i>	103,45	166,05
<i>Gamyklos 4, Pabradė</i>	104,32	166,05
<i>Gamyklos 11, Pabradė</i>	106,70	166,05
<i>Arnionių 66, Pabradė</i>	107,63	166,05
<i>Žilvičių 25, Švenčionėliai</i>	108,25	131,75
<i>Gamyklos 2, Pabradė</i>	112,36	166,05
<i>Žilvičių 22, Švenčionėliai</i>	114,50	131,75
<b><i>Taikos 6, Švenčionys</i></b>	115,86	109,45
<b><i>Architektų 2, Pabradė</i></b>	117,02	109,45
<i>Architektų 3, Pabradė</i>	117,63	154,12
<i>Gamyklos 3, Pabradė</i>	117,84	166,05
<i>Gedimino 15, Švenčionys</i>	118,80	166,05
<b><i>Žilvičių 10, Švenčionėliai</i></b>	122,29	109,45
<i>Gamyklos 8, Pabradė</i>	123,47	166,05
<i>Gamyklos 10, Pabradė</i>	123,59	166,05
<i>Gamyklos 12, Pabradė</i>	123,70	166,05
<b><i>Taikos 8, Švenčionys</i></b>	124,04	109,45
<b><i>Taikos 11, Švenčionys</i></b>	124,91	109,45
<i>Arnionių 68, Pabradė</i>	125,92	166,05
<i>Gamyklos 7, Pabradė</i>	126,50	166,05
<b><i>Taikos 15, Švenčionys</i></b>	126,53	109,45
<i>Gamyklos 6, Pabradė</i>	128,09	166,05
<b><i>Taikos 16, Švenčionys</i></b>	129,56	109,45
<b><i>Taikos 16A, Švenčionys</i></b>	134,79	109,45
<i>Arnionių 64, Pabradė</i>	137,46	166,05
<b><i>Taikos 15A, Švenčionys</i></b>	140,94	109,45
<i>Kaltanėnų 5, Švenčionėliai</i>	143,60	166,05
<b><i>Taikos 11A, Švenčionys</i></b>	149,23	109,45

<i>Vilniaus 4, Švenčionys</i>	154,37	185,97
<i>Strūnaičio 9, Švenčionys</i>	161,05	185,97
<i>Užupio 1, Švenčionys</i>	163,04	166,05
<i>Stoties 5, Švenčionys</i>	170,79	185,97
<b><i>Vilniaus 12A, Švenčionys</i></b>	177,39	166,05
<i>Strūnaičio 15, Švenčionys</i>	196,49	199,26
<b><i>Žemutinė 37A, Švenčionėliai</i></b>	198,00	166,05
<i>Stoties 12A, Švenčionys</i>	198,71	209,20
<b><i>Stoties 7A, Švenčionys</i></b>	207,94	166,05
<b><i>Stoties 8B, Švenčionys</i></b>	287,05	192,62

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2022 metus - 140,63 kWh/m<sup>2</sup>

Paryškinti ir \* pažymėti namai, kurių metinis šilumos suvartojimas (kWh/m<sup>2</sup>) viršija maksimalias suvartojimo normas.

Šių namų bendraturčiai turėtų pagalvoti apie namų renovaciją - pilną daugiabučio namo atnaujinimą, šilumos punkto ir šiluminių sistemų atnaujinimą, balansavimo priemonių įrengimą.