

UAB „Trakų energija“ eksploatuojamų katilinių darbo parametrai

Katilinė	Termofikacinio vandens slėgis bar. į tinklus	Termofikacinio vandens min. – max. debitas m ³ /val.
Trakų katilinė Maironio g. 7-1, Trakai	P ₁ – 4,0 P ₂ – 2,5	80 – 160
Lentvario katilinė Ryto g. 5, Lentvaris	P ₁ – 7,5 P ₂ – 4,5	180 – 240
Lentvario katilinė Kęstučio g. 1, Lentvaris	P ₁ – 5,5 P ₂ – 3,5	120 – 140