

## Palyginamoji šilumos suvartojimo analizė už 2021 metus

Vadovaudamiesi Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimu, teikiame šilumos suvartojimo palyginamąją analizę

Duomenys gauti, remiantis sąnaudų analizėmis: apskaičiuojant buvo parinkti kiekvieno mėnesio mažiausiai ir daugiausiai už šildymą mokėję namai

### Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, renovuoti namai)

Per 2021 m., kWh/m<sup>2</sup>/metus

Žemutinė 35A, Švenčionėliai	50,04	Taikos 13, Švenčionys	72,96
Žemutinė 35E, Švenčionėliai	50,97	Žemutinė 28, Švenčionėliai	74,22
Taikos12, Švenčionys	52,19	Arnionių 62, Pabradė	74,69
Žalioji 21, Pabradė	52,66	Vilniaus 14, Švenčionys	76,02
Žemutinė 35C, Švenčionėliai	53,84	Taikos 14, Švenčionys	76,35
Žilvičių 33, Švenčionėliai	56,25	Žilvičių 18, Švenčionėliai	77,61
Lauko 44, Švenčionėliai	56,85	Strūnaičio 2A, Švenčionys	79,56
Vilniaus 108A, Pabradė	57,38	Žilvičių 16, Švenčionėliai	79,95
Žemutinė 35B, Švenčionėliai	57,81	Taikos 10, Švenčionys	81,39
Žemutinė 35D, Švenčionėliai	58,29	A.Rymo 9, Švenčionys	81,83
Lauko 42, Švenčionėliai	58,88	Lentupio20, Švenčionys	82,08
Žemutinė 35F, Švenčionėliai	59,81	Taikos 18, Švenčionys	82,3
Vilniaus 108B, Pabradė	59,85	Gamyklos 13, Pabradė	83,85
Vilniaus 110A, Pabradė	60,09	Švenčionėlių 30, Švenčionys	83,94
Gamyklos 14, Pabradė	61,35	Taikos 1/2, Švenčionys	84,44
Žilvičių 20, Švenčionėliai	62,03	Vilniaus 108, Pabradė	86,06
Švenčionėlių 6, Švenčionys	62,77	A.Rymo 9A, Švenčionys	86,22
Švenčionėlių 28, Švenčionys	64,19	Mažoji 22, Švenčionys	86,7
Taikos 12A, Švenčionys	64,44	A.Rymo 5, Švenčionys	86,89
Žilvičių 14, Švenčionėliai	64,62	A.Rymo 15, Švenčionys.	87,01
Priestočio 10, Švenčionėliai	64,66	Žemutinė 33B, Švenčionėliai	88,88
Taikos 3, Švenčionys	66,56	Vilniaus 12B, Švenčionys	90,1
Taikos 5, Švenčionys	66,6	A.Rymo 5A, Švenčionys	91,99
Lauko 40A, Švenčionėliai	67,28	A.Rymo 7, Švenčionys	92,33
Žilvičių 21, Švenčionėliai	67,64	Architektų 6, Pabradė	95,01
Taikos 20, Švenčionys	67,72	Vilniaus 12, Švenčionys	95,95
Lentupio 18, Švenčionys	68,03	Švenčionėlių 4, Švenčionys	97,92
Architektų 4, Pabradė	68,54	Stoties 16, Švenčionys	99,78
Žilvičių 14A, Švenčionėliai	68,91	Vilniaus 14A, Švenčionys	101,74
Lauko 37, Švenčionėliai	70,05	Žemutinė 39, Švenčionėliai	104,24
Žemutinė 33A, Švenčionėliai	70,52	Mažoji 20, Švenčionys	104,71
Žilvičių 12, Švenčionėliai	70,59	Žilvičių 23A, Švenčionėliai	105,25
Žemutinė 35, Švenčionėliai	70,69	Vilniaus 11, Švenčionys	106,62
Taikos 1/1, Švenčionys	71,11	Žemutinė 41, Švenčionėliai	113,67
Taikos 7, Švenčionys	71,87	Vilniaus 5, Švenčionys	120,7
Žemutinė 31A, Švenčionėliai	72,71	Žilvičių 25, Švenčionėliai	122,96
Žemutinė 28A, Švenčionėliai	72,77		

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2021 metus - 76,66 kWh/m<sup>2</sup>

**Daugiabučiai nerenovuoti, bet šilumos suvartojantys mažai ar vidutiniškai**

Per 2021 m.

	kWh/m <sup>2</sup>	max metinės šilumos suvartojimo normos kWh/m <sup>2</sup> /metus
Žilvičių 31, Švenčionėliai	108,01	136,48
Taikos 14A, Švenčionys	113,99	136,48
Žilvičių 22, Švenčionėliai	114,09	164,28
Vilniaus 110, Pabradė	116,13	136,48
Gamyklos 5, Pabradė	119,75	207,05
Gamyklos 11, Pabradė	120,06	207,05

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2021 metus - 115,34 kWh/m<sup>2</sup>

**Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti namai)**

Per 2021 m.

	kWh/m <sup>2</sup>	max metinės šilumos suvartojimo normos kWh/m <sup>2</sup> /metus
Arnionių 66, Pabradė	123,11	207,05
Architektų 2, Pabradė	124,84	136,48
Žilvičių 10, Švenčionėliai	125,37	136,48
Gamyklos 2, Pabradė	127,12	207,05
Taikos 6, Švenčionys	128,59	136,48
Gedimino 15, Švenčionys	131,87	207,05
Architektų 3, Pabradė	131,9	192,18
Gamyklos 3, Pabradė	132,58	207,05
Taikos 11, Švenčionys	132,9	136,48
Taikos 15, Švenčionys	134,53	136,48
Gamyklos 12, Pabradė	138,17	207,05
<b>Taikos 16A, Švenčionys*</b>	138,39	136,48
Gamyklos 1, Pabradė	139,12	207,05
Gamyklos 9, Pabradė	141,2	207,05
<b>Taikos 8, Švenčionys*</b>	141,88	136,48
Gamyklos 10, Pabradė	142,23	207,05
Gamyklos 8, Pabradė	143,02	207,05
<b>Taikos 16, Švenčionys*</b>	144,11	136,48
Gamyklos 4, Pabradė	147,47	207,05
Gamyklos 6, Pabradė	147,47	207,05
Arnionių 68, Pabradė	148	207,05
Gamyklos 7, Pabradė	150,28	207,05
<b>Taikos 15A, Švenčionys*</b>	152,84	136,48
Kaltanėnų 5, Švenčionėliai	153	207,05
Arnionių 64, Pabradė	153,71	207,05
Vilniaus 4, Švenčionys	159,38	231,89
Strūnaičio 9, Švenčionys	160,93	231,89
<b>Taikos 11A, Švenčionys*</b>	167,12	136,48
Stoties 5, Švenčionys	173,47	231,89
Užupio 1, Švenčionys	175,42	207,05
Vilniaus 7, Švenčionys	183,22	260,88
Vilniaus 12A, Švenčionys	197,69	207,05
Strūnaičio 15, Švenčionys	206,65	248,46
<b>Stoties 7A, Švenčionys*</b>	208,31	207,05
Stoties 12A, Švenčionys	217,5	260,85
<b>Žemutinė 37A, Švenčionėliai*</b>	228,72	207,05

<b>Stoties 4, Švenčionys*</b>	321,04	207,05
<b>Stoties 8B, Švenčionys*</b>	366,61	240,18

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2021 metus - 164,20 kWh/m<sup>2</sup>

Paryškinti ir \* pažymėti namai, kurių metinis šilumos suvartojimas (kWh/m<sup>2</sup>) viršija maksimalias suvartojimo normas. Tokių daugiabučių bendraturčiams verta pagalvoti apie namų renovaciją - pilną daugiabučio namo atnaujinimą arba šilumos punkto ir šiluminių sistemų atnaujinimą, balansavimo priemonių įrengimą.