

**UAB "Ekomodelis"**  
**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ**  
**TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS**  
 2020 m. gegužės 27 d. Nr.20 – 071

Matavimai atlikti objekte: UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė katilinė. Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva

| Ėminio paėmimo data                             | Taršos šaltinis                                                   |     |                     | Išmetamo dujų-oro mišinio parametrai |                 |                                  | Taršos šaltinio parametrai |                            | Matavimo metodas                 | Išmetamų teršalų vidurkis mg/Nm <sup>3</sup> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                 | pavadinimas                                                       | Nr. | nustatomas teršalas | greitis, m/s                         | temperatūra, °C | tūrio debitas Nm <sup>3</sup> /s | aukštis, m                 | išėjimo žiočių skersmuo, m |                                  |                                              |
| 1                                               | 2                                                                 | 3   | 4                   | 5                                    | 6               | 7                                | 8                          | 9                          | 10                               | 11                                           |
| 2020-05-19<br>9 <sup>55</sup> -10 <sup>20</sup> | Biokuro ir atliekų deginimo katilas FISIA (matavimo vieta kamine) | 001 | Gyvsidabris         | 14,8                                 | 58              | 46,378                           | 70,0                       | 2,2                        | CHT-D1-7:2020 (N) <sup>[1]</sup> | 0,0014                                       |

[1] – Tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyrius. Akreditacijos sertifikatas D-PL-14466-01-00

UAB "Ekomodelis" direktorius



Gintaras Ulevičius