

## Palyginamoji šilumos suvartojimo analizė už 2023 metus

Vadovaudamiesi Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimu, teikiame  
šilumos suvartojimo palyginamąją analizę

Duomenys gauti, remiantis sąnaudų analizėmis: apskaičiuojant buvo parinkti kiekvieno  
mėnesio mažiausiai ir daugiausiai už šildymą mokėję namai

### Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, renovuoti namai)

Per 2023 m., kWh/m<sup>2</sup>/metus

<i>Gamyklos 14, Pabradė</i>	39,88	<i>Žilvičių 18, Švenčionėliai</i>	60,07
<i>Vilniaus 108A, Pabradė</i>	41,86	<i>Arnionių 62, Pabradė</i>	60,28
<i>Švenčionėlių 6, Švenčionys</i>	43,50	<i>Žemutinė 28A, Švenčionėliai</i>	60,67
<i>Žemutinė 35E, Švenčionėliai</i>	44,18	<i>Lentupio 18, Švenčionys</i>	60,78
<i>Vilniaus 110, Pabradė</i>	45,48	<i>Lentupio20, Švenčionys</i>	61,24
<i>Žalioji 21, Pabradė</i>	45,76	<i>Taikos 20, Švenčionys</i>	61,66
<i>Žilvičių 33, Švenčionėliai</i>	46,28	<i>Žilvičių 14, Švenčionėliai</i>	61,91
<i>Taikos12, Švenčionys</i>	46,62	<i>Žilvičių 12, Švenčionėliai</i>	62,32
<i>Žemutinė 35B, Švenčionėliai</i>	47,80	<i>Žemutinė 41, Švenčionėliai</i>	62,55
<i>Žemutinė 35A, Švenčionėliai</i>	47,91	<i>Strūnaičio 2A, Švenčionys</i>	62,97
<i>Vilniaus 108B, Pabradė</i>	48,01	<i>Žilvičių 23A, Švenčionėliai</i>	63,19
<i>Žemutinė 33B, Švenčionėliai</i>	48,53	<i>Lauko 40A, Švenčionėliai</i>	63,68
<i>Žemutinė 33A, Švenčionėliai</i>	49,10	<i>Taikos 3, Švenčionys</i>	63,75
<i>Vilniaus 110A, Pabradė</i>	49,26	<i>Taikos 13, Švenčionys</i>	64,00
<i>Lauko 44, Švenčionėliai</i>	49,42	<i>Švenčionėlių 30, Švenčionys</i>	66,38
<i>Taikos 7, Švenčionys</i>	49,72	<i>A.Rymo 9, Švenčionys</i>	66,42
<i>Žemutinė 35F, Švenčionėliai</i>	50,08	<i>Vilniaus 14, Švenčionys</i>	67,15
<i>Taikos 18, Švenčionys</i>	51,30	<i>Kranto 4, Pabradė</i>	67,85
<i>Švenčionėlių 28, Švenčionys</i>	51,93	<i>A.Rymo 5, Švenčionys</i>	68,88
<i>Žemutinė 35C, Švenčionėliai</i>	52,00	<i>Žilvičių 16, Švenčionėliai</i>	69,13
<i>Žilvičių 20, Švenčionėliai</i>	52,64	<i>Gamyklos 13, Pabradė</i>	70,97
<i>Taikos 10, Švenčionys</i>	52,67	<i>Mažoji 22, Švenčionys</i>	71,16
<i>Lauko 42, Švenčionėliai</i>	52,85	<i>Vilniaus 108, Pabradė</i>	72,94
<i>Taikos 5, Švenčionys</i>	53,24	<i>A.Rymo 5A, Švenčionys</i>	73,32
<i>Priestocio 10, Švenčionėliai</i>	53,54	<i>A.Rymo 9A, Švenčionys</i>	74,66
<i>Taikos 1/1, Švenčionys</i>	54,95	<i>Vilniaus 12, Švenčionys</i>	74,92
<i>Taikos 12A, Švenčionys</i>	55,12	<i>A.Rymo 7, Švenčionys</i>	75,83
<i>Žemutinė 35D, Švenčionėliai</i>	55,34	<i>A.Rymo 15, Švenčionys.</i>	76,28
<i>Žemutinė 28, Švenčionėliai</i>	56,38	<i>Vilniaus 12B, Švenčionys</i>	77,63
<i>Žemutinė 35, Švenčionėliai</i>	57,62	<i>Mažoji 20, Švenčionys</i>	78,29
<i>Architektų 4, Pabradė</i>	57,62	<i>Švenčionėlių 4, Švenčionys</i>	78,30
<i>Žemutinė 31A, Švenčionėliai</i>	57,99	<i>Vilniaus 7, Švenčionys</i>	81,93
<i>Lauko 37, Švenčionėliai</i>	58,74	<i>Žemutinė 39, Švenčionėliai</i>	82,42
<i>Taikos 1/2, Švenčionys</i>	58,98	<i>Stoties 16, Švenčionys</i>	83,54
<i>Taikos 14, Švenčionys</i>	59,78	<i>Vilniaus 11, Švenčionys</i>	85,65
<i>Žilvičių 21, Švenčionėliai</i>	59,81	<i>Vilniaus 14A, Švenčionys</i>	90,47
<i>Žilvičių 14A, Švenčionėliai</i>	59,83	<i>Vilniaus 5, Švenčionys</i>	97,92

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2023 metus - 61,17 kWh/m<sup>2</sup>

**Daugiabučiai nerenovuoti, bet šilumos suvartojantys mažai ar vidutiniškai**

Per 2023 m.

	kWh/m <sup>2</sup>	max metinės šilumos suvartojimo normos kWh/m <sup>2</sup> /metus
<i>Gamyklos 9, Pabradė</i>	50,85	178,57
<i>Gamyklos 5, Pabradė</i>	54,19	178,57
<i>Gamyklos 4, Pabradė</i>	63,60	178,57
<i>Gamyklos 1, Pabradė</i>	63,89	178,57
<i>Architektų 6, Pabradė</i>	77,53	117,71
<i>Taikos 14A, Švenčionys</i>	78,56	117,71
<i>Gamyklos 19, Pabradė</i>	88,14	117,71
<i>Architektų 5, Pabradė</i>	93,37	141,68
<i>Žilvičių 31, Švenčionėliai</i>	99,63	117,71
<i>Žilvičių 25, Švenčionėliai</i>	100,50	141,68

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2023 metus - 77,03 kWh/m<sup>2</sup>

**Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti namai)**

Per 2023 m.

	kWh/m <sup>2</sup>	max metinės šilumos suvartojimo normos kWh/m <sup>2</sup> /metus
<i>Arnionių 66, Pabradė</i>	101,09	178,57
<i>Gamyklos 2, Pabradė</i>	105,56	178,57
<i>Taikos 6, Švenčionys</i>	106,01	117,71
<i>Gamyklos 3, Pabradė</i>	107,21	178,57
<i>Žilvičių 22, Švenčionėliai</i>	110,05	141,68
<i>Architektų 2, Pabradė</i>	110,67	117,71
<i>Gamyklos 11, Pabradė</i>	110,82	178,57
<i>Taikos 8, Švenčionys</i>	111,43	117,71
<i>Architektų 3, Pabradė</i>	111,91	141,68
<i>Gedimino 15, Švenčionys</i>	113,67	178,57
<i>Žilvičių 10, Švenčionėliai</i>	113,68	117,71
<i>Gamyklos 7, Pabradė</i>	114,20	178,57
<i>Gamyklos 10, Pabradė</i>	114,78	178,57
<i>Taikos 11, Švenčionys</i>	115,15	117,71
<i>Gamyklos 12, Pabradė</i>	116,89	178,57
<b><i>Taikos 16, Švenčionys</i></b>	118,42	117,71
<b><i>Taikos 15, Švenčionys</i></b>	120,40	117,71
<i>Gamyklos 8, Pabradė</i>	123,17	178,57
<b><i>Taikos 16A, Švenčionys</i></b>	123,95	117,71
<i>Gamyklos 6, Pabradė</i>	124,66	178,57
<i>Arnionių 68, Pabradė</i>	127,93	178,57
<i>Kaltanėnų 5, Švenčionėliai</i>	129,86	178,57
<b><i>Taikos 15A, Švenčionys</i></b>	129,99	117,71
<i>Arnionių 64, Pabradė</i>	132,28	178,57
<b><i>Taikos 11A, Švenčionys</i></b>	135,00	117,71

<i>Strūnaičio 9, Švenčionys</i>	142,20	200,00
<i>Vilniaus 4, Švenčionys</i>	143,80	200,00
<i>Užupio 1, Švenčionys</i>	152,97	178,57
<i>Stoties 5, Švenčionys</i>	158,76	200,00
<i>Vilniaus 12A, Švenčionys</i>	167,50	178,57
<i>Stoties 7A, Švenčionys</i>	169,38	178,57
<b>Žemutinė 37A, Švenčionėliai</b>	181,15	178,57
<i>Stoties 12A, Švenčionys</i>	183,24	224,98
<i>Strūnaičio 15, Švenčionys</i>	186,19	214,28
<b>Stoties 8B, Švenčionys</b>	283,42	207,14

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2023 metus - 134,21 kWh/m<sup>2</sup>

Paryškintai pažymėti namai, kurių metinis šilumos suvartojimas (kWh/m<sup>2</sup>) viršija maksimalias suvartojimo normas.

Palyginus su renovuotais, nerenovuoti namai suvartoja dvigubai daugiau šilumos, atitinkamai ir sąskaitos tokių namų gyventojamas yra didesnės. Šių namų bendraturčiai turėtų pagalvoti apie renovaciją, šilumos punktų ir šilumos sistemų atnaujinimą.