

ŠILDYMO SĄNAUDOS PER 2024 M. BALANDŽIO MĖN.

Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra: +8,1 °C

Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra šildymo periodo metu: +7,2 °C


Šildymo dienų trukmė: 25 d.

Šilumos vienanarė kaina (be PVM): 0,0913 Eur/kWh

Vidutinės energijos sąnaudos šildymui: 7,23 kWh/m²

Vidutinės šildymo sąnaudos (be PVM): 0,66 Eur/m²

Energijos sąnaudos šildymui per 2024 m. balandžio mėn. (kWh/m²)



**Snaudoto šilumos kiekio patalpų šildymui palyginimas
2024 m. balandžio mėn.**

Adresas	Aukštų skaičius	Butų skaičius	Šilumos kiekis 1m ² šildymui, kWh	1 m ² šildymo kaina (be PVM), Eur	Pastabos
Mažiausias šilumos suvartojimas					
MELIORATORIŲ A. 8, Joniškis	5	45	2,19	0,20	renovuotas namas, individualus šildymo butuose reguliavimas
Vilniaus g. 25, Joniškis	5	25	2,22	0,20	šildymo sezonas baigtas 2024.04.05
ŽAGARĖS 12, Joniškis	5	40	3,03	0,28	renovuoti namai, individualus šildymo butuose reguliavimas
SODŲ 5, Joniškis	2	8	3,34	0,30	
MEDŽIOTOJŲ 17, Joniškis	2	6	3,45	0,32	
STATYBININKŲ 2A, Joniškis	5	51	3,62	0,19	
SODŲ 9, Joniškis	2	8	3,66	0,33	
MELIORATORIŲ A. 11, Joniškis	5	45	3,67	0,33	
MELIORATORIŲ A. 12, Joniškis	5	45	3,71	0,34	
STATYBININKŲ 4A, Joniškis	5	50	3,71	0,34	
MELIORATORIŲ A. 1, Joniškis	5	45	3,72	0,34	
MELIORATORIŲ A. 5, Joniškis	5	30	3,74	0,34	
MEDŽIOTOJŲ 5A, Joniškis	5	40	3,88	0,35	
MELIORATORIŲ A. 9, Joniškis	5	30	3,96	0,36	
MELIORATORIŲ A. 6, Joniškis	5	30	4,03	0,37	
Didžiausias šilumos suvartojimas					
JONIŠKIO 4A, Žagarė, Joniškio raj.	2	8	9,41	0,86	renovuotas namas - apšiltintos išorinės pastato sienos
SODŲ 3A, Joniškis	2	8	9,75	0,89	renovuotas namas - apšiltintos išorinės pastato sienos
MOKYKLOS 11, Gataučių k., Joniškio r.	3	18	9,82	0,90	
MIESTO A. 5, Joniškis	5	21	9,99	0,91	renovuotas namas - apšiltintos išorinės pastato sienos
Vilniaus g. 15, Joniškis	3	18	9,99	0,91	renovuotas namas - apšiltintos išorinės pastato sienos
MEDŽIOTOJŲ 16, Joniškis	2	8	10,26	0,94	
MEDŽIOTOJŲ 13, Joniškis	2	8	10,70	0,98	
MELIORATORIŲ A. 13, Joniškis	5	30	10,91	1,00	
MIESTO A. 5, Joniškis	5	21	11,48	1,05	renovuotas namas - apšiltintos išorinės pastato sienos
Upytės g. 10B, Joniškis	2	8	13,71	1,25	
MIESTO AIKŠTĖ 39, Žagarė, Joniškio raj.	2	2	13,73	1,25	
SPAUDOS 40, Joniškis	4	18	13,76	1,26	
MEDŽIOTOJŲ 6, Joniškis	3	27	16,31	1,49	
Mokyklos 2, Gataučių k. Joniškio r., Gataučių	1	2	19,62	1,79	
BAŽNYČIOS 7, Joniškis	2	4	20,68	1,89	

Šildymo sąnaudos per 2024 m. balandžio mėn. (Eur/m² be PVM)

