

TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS

Iš Gataučių katilinės 2024-2025 m. šildymo sezonas

Leistinas nuokrypis paduodamoje linijoje ± 5 °C
Grįžtama temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau 3%
Grįžtamos temperatūros sumažinimas neribojamas

Lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama iš šilumos šaltinio T1 °C	Grįžtama į šilumos šaltinį T2 °C	Paduodama į šildymo sistemą T3 °C	Grįžtama iš šildymo sistemos T4 °C
10	70	35	30	26
9	70	35	31	27
8	70	35	33	29
7	70	35	35	30
6	70	36	37	31
5	70	36	39	33
4	70	36	40	35
3	70	37	41	36
2	70	37	42	37
1	70	38	43	38
0	70	38	44	37
-1	71	40	46	38
-2	71	42	48	39
-3	72	43	49	40
-4	73	43	51	41
-5	73	45	53	42
-6	74	45	54	43
-7	74	46	56	44
-8	75	47	57	45
-9	76	48	58	46
-10	76	48	60	47
-11	77	50	61	48
-12	78	50	62	49
-13	78	52	63	50
-14	79	52	64	51
-15	80	54	65	52
-16	81	54	65	53
-17	82	55	65	53
-18	83	55	65	53
-19	84	55	65	53
-20	85	55	65	53
-21	85	55	65	53
-22	85	55	65	53

Tiekiamo šilumnešio slėgis	P ₁	3,5	bar
Grąžinamo šilumnešio slėgis	P ₂	2,0	bar
Termofikacinio vandens kiekis	Q	4,0	m ³ /h