

UAB Gren Trakai eksploatuojamų katilinių darbo parametrai

Katilinė	Termofikacinio vandens slėgis bar. į tinklus	Termofikacinio vandens min.–max. debitas m³/val.
Trakų katilinė Maironio g. 7-1, Trakai	P ₁ =4,5 P ₂ =3,5	80–160
Lentvario katilinė Ryto g. 5, Lentvaris	P ₁ =6,8 P ₂ =4,5	140–200
Lentvario katilinė Kęstučio g. 1, Lentvaris	P ₁ =5,0 P ₂ =3,1	110–180

Parengė:
Vyresnysis inžinierius
Algis Lelekauskas

