

UAB GREN TRAKAI

TVIRTINU:

UAB Gren Trakai

Direktorė

Nelija Griniūtė

2024 m. spalio mėn. 4 d.

TRAKŲ KATILINĖ, MAIRONIO 7, TRAKAI
Į ŠILUMOS TINKLĄ PADUODAMO TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS
2024/2025 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS
(65 °C/95 °C), leistinas nukrypimas °C ± 5 %

Lauko oro Temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	65	45	
9	65	45	
8	65	44	
7	65	44	
6	66	44	
5	67	43	
4	67	43	
3	68	43	
2	68	42	
1	69	42	
0	70	42	
-1	70	43	
-2	70	43	
-3	70	44	
-4	71	45	
-5	72	46	
-6	73	47	
-7	74	48	
-8	75	49	
-9	76	50	
-10	77	51	
-11	78	52	
-12	79	53	
-13	80	54	
-14	82	55	
-15	84	56	
-16	86	57	
-17	88	58	
-18	90	59	
-19	92	60	
-20	94	61	
-21	95	62	
-22	95	62	
-23	95	63	

Sudarė:
Vyresnysis inžinierius



Algis Lelekauskas

UAB GREN TRAKAI

TVIRTINU:

UAB Gren Trakai

Direktorė

Nelija Griniūtė

2024 m. spalio mėn. 4 d.



LENTVARIO KATILINĖ, RYTO 5, LENTVARIS Į ŠILUMOS TINKLĄ PADUODAMO TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS 2024/2025 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS (70 °C/96 °C), leistinas nukrypimas °C ± 5 %

Lauko oro Temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	70	46	
9	70	46	
8	70	45	
7	70	45	
6	70	45	
5	70	44	
4	70	44	
3	70	44	
2	70	43	
1	70	43	
0	70	43	
- 1	70	43	
- 2	70	43	
- 3	70	44	
- 4	71	45	
- 5	72	46	
- 6	73	47	
- 7	74	48	
- 8	75	49	
- 9	76	50	
- 10	77	51	
- 11	78	52	
- 12	79	53	
- 13	80	54	
- 14	82	55	
- 15	84	56	
- 16	86	57	
- 17	88	58	
- 18	90	59	
- 19	92	60	
- 20	94	61	
- 21	96	62	
- 22	96	62	
- 23	96	63	

Sudarė:
Vyresnysis inžinierius



Algis Lelekauskas

UAB GREN TRAKAI

TVIRTINU:

UAB Gren Trakai

Direktorė

Nelija Griniūtė

2024 m. spalio mėn. 4 d.

**LENTVARIO KATILINĖ, KĘSTUČIO G. 1, LENTVARIS
Į ŠILUMOS TINKLĄ PADUODAMO TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS
2024/2025 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS
(70 °C/96 °C), leistinas nukrypimas °C ± 5 %**

Lauko oro Temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	70	46	
9	70	46	
8	70	45	
7	70	45	
6	70	45	
5	70	44	
4	70	44	
3	70	44	
2	70	43	
1	70	43	
0	70	43	
- 1	70	43	
- 2	70	43	
- 3	70	44	
- 4	71	45	
- 5	72	46	
- 6	73	48	
- 7	74	49	
- 8	75	50	
- 9	76	51	
- 10	77	52	
- 11	78	53	
- 12	79	54	
- 13	80	55	
- 14	82	56	
- 15	84	57	
- 16	86	58	
- 17	88	58	
- 18	90	59	
- 19	92	60	
- 20	94	61	
- 21	96	62	
- 22	96	62	
- 23	96	63	

Sudarė:

Vyresnysis inžinierius



Algis Lelekauskas

UAB GREN TRAKAI

TVIRTINU:

UAB Gren Trakai

Direktore

Nelija Griniūtė

2024 m. spalio mėn. 4 d.



SENKELIO KATILINĖ, SENKELIO G. 5, TRAKAI Į ŠILUMOS TINKLĄ PADUODAMO TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS 2024/2025 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS (46 °C/79 °C), leistinas nukrypimas °C ± 5 %

Lauko oro Temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	46	-	
9	46	-	
8	46	-	
7	46	-	
6	46	-	
5	46	35	
4	47	36	
3	48	37	
2	49	38	
1	50	39	
0	51	40	
- 1	52	40	
- 2	53	41	
- 3	54	41	
- 4	55	42	
- 5	56	43	
- 6	57	44	
- 7	58	45	
- 8	59	46	
- 9	60	47	
- 10	61	48	
- 11	62	49	
- 12	63	50	
- 13	65	51	
- 14	66	52	
- 15	67	53	
- 16	68	54	
- 17	69	55	
- 18	70	56	
- 19	72	57	
- 20	74	58	
- 21	75	59	
- 22	77	59	
- 23	79	59	

Sudarė:

Vyresnysis inžinierius



Algis Lelekauskas

UAB GREN TRAKAI

TVIRTINU:

UAB Gren Trakai

Direktorė Nelija Griniūtė

2024 m. spalio 4 d.



KARAIMŲ G. 24 KATILINĖS/NAMO TRAKUOSE TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS 2024/2025 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS leistinas nukrypimas $^{\circ}\text{C} \pm 5 \%$

Lauko oro Temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra $^{\circ}\text{C}$		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	36	-	
9	36	-	
8	36	-	
7	36	-	
6	36	-	
5	36	32	
4	37	33	
3	38	34	
2	39	35	
1	40	36	
0	41	37	
-1	42	37	
-2	43	38	
-3	44	38	
-4	45	39	
-5	46	40	
-6	47	41	
-7	48	42	
-8	48	42	
-9	49	43	
-10	50	44	
-11	51	45	
-12	51	46	
-13	53	47	
-14	54	48	
-15	54	48	
-16	55	49	
-17	56	50	
-18	56	50	
-19	58	51	
-20	60	52	
-21	60	52	
-22	62	52	
-23	64	52	

Sudarė:

Vyresnysis inžinierius



Algis Lelekauskas

UAB GREN TRAKAI

TVIRTINU:

UAB Gren Trakai

Direktorė Nelija Griniūtė

2024 m. spalio 4 d.



KARAIMŲ G. 26A KATILINĖS/NAMO TRAKUOSE TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS 2024/2025 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS leistinas nukrypimas $^{\circ}\text{C} \pm 5 \%$

Lauko oro Temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra $^{\circ}\text{C}$		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	36	-	
9	36	-	
8	36	-	
7	36	-	
6	36	-	
5	36	32	
4	37	33	
3	38	34	
2	39	35	
1	40	36	
0	41	37	
-1	42	37	
-2	43	38	
-3	44	38	
-4	45	39	
-5	46	40	
-6	47	41	
-7	48	42	
-8	48	42	
-9	49	43	
-10	50	44	
-11	51	45	
-12	51	46	
-13	53	47	
-14	54	48	
-15	54	48	
-16	55	49	
-17	56	50	
-18	56	50	
-19	58	51	
-20	60	52	
-21	60	52	
-22	62	52	
-23	64	52	

Sudarė:

Vyresnysis inžinierius



Algis Lelekauskas

UAB GREN TRAKAI

TVIRTINU:

UAB Gren Trakai

Direktorė Nelija Griniūtė

2024 m. spalio 4 d.

KARAIMŲ G. 34 KATILINĖS/NAMO TRAKUOSE TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS 2024/2025 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS leistinas nukrypimas $^{\circ}\text{C} \pm 5 \%$

Lauko oro Temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra $^{\circ}\text{C}$		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	36	-	
9	36	-	
8	36	-	
7	36	-	
6	36	-	
5	36	32	
4	37	33	
3	38	34	
2	39	35	
1	40	36	
0	41	37	
-1	42	37	
-2	43	38	
-3	44	38	
-4	45	39	
-5	46	40	
-6	47	41	
-7	48	42	
-8	48	42	
-9	49	43	
-10	50	44	
-11	51	45	
-12	51	46	
-13	53	47	
-14	54	48	
-15	54	48	
-16	55	49	
-17	56	50	
-18	56	50	
-19	58	51	
-20	60	52	
-21	60	52	
-22	62	52	
-23	64	52	

Sudarė:

Vyresnysis inžinierius



Algis Lelekauskas