



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 260-262

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: UAB „Gren Švenčionys“, Vilniaus g. 16A, Švenčionys

Objektas, adresas: UAB „Gren Švenčionys“ Žeimenos katilinė (Katilinė Nr. 7), Vilniaus g. 106, Pabradė

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2025 m. sausio mėn. 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6094610 Y-612029 aukštis, m 10,0 angos skersmuo, m 0,25

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	010	Katilas Viessmann. Šiluminė galia 0,6 MW. Kuras - gamtinės dujos	3,5	49,2	0,144	10 ¹⁰	177	Anglies monoksidas (A)	20,0	Elektrocheminis su TESTO 350
261				50,1		10 ²¹			18,0	
262				51,7		10 ³²			17,0	
260				66,2		10 ¹⁰	250	Azoto oksidai (NOX) (A)	67,7	
261				67,4		10 ²¹			72,5	
262				68,1		10 ³²			81,2	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktoriaus pavaduotojas Laurynas Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama



UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

P 7.8.1, Leidimas Nr. 3, 2023-01-02, F (7.8.1)-4

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 5008-5010

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: UAB „Gren Švenčionys“, Vilniaus g. 16A, Švenčionys

Objektas, adresas: UAB „Gren Švenčionys“ Žeimenos katilinė (Katilinė Nr. 7), Vilniaus g. 106, Pabradė

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2024 m. gruodžio mėn. 13 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6094576 aukštis, m 34,0 angos skersmuo, m 0,8
Y-612031

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai	Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5008	007	Katilas VK- 2,1. Šiluminė galia 1,86 MW. Kuras - gamtinės dujos	6,4	66,2	0,246	12 ³⁴	177	Anglies monoksidas (A)	3,0	Elektrocheminis su TESTO 350
5009				67,4		12 ⁴⁵			2,0	
5010				68,1		12 ⁵⁶			2,0	
5008				66,2		12 ³⁴			114,4	
5009				67,4		12 ⁴⁵	250	Azoto oksidai (NOX) (A)	117,0	
5010				68,1		12 ⁵⁶			104,1	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktoriaus pavaduotojas Laurynas Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

**UAB "EKOMETRIJA"**

2F/KVP 5.10-01

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 m.sausio 15 d.

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ**TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 395.1**

Lapas 1 (1)

Užsakovas, adresas: **UAB „Gren Švenčionys“, Vilniaus g. 16A, Švenčionys**Objektas, adresas: **UAB „Gren Švenčionys“ Pabradės katilinė Nr. 7, Vilniaus g. 106, Pabradė**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2021 m. gruodžio mėn. 20 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6094595 Y-612040 aukštis, m 34,0 angos skersmuo, m 0,80

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodas
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4919	007	Dujinis katilas „VK-2,1“. Galingumas - 1,86 MW. Kuras - gamtinės dujos.	-	137,2	-	11 ¹⁰	177	Anglies monoksidas (A)	3,0	Dujų analizatorius (CO, NOx, SO2, O2) aprašas
4920				140,8		11 ²⁵			1,0	
4921				140,6		11 ⁴⁰			1,0	
4919				137,2		11 ¹⁰	250	Azoto oksidai (A)	121,3	
4920				140,8		11 ²⁵			122,9	
4921				140,6		11 ⁴⁰			124,1	

Ėminius paėmė ir matavimus atliko:

ekologas

Paulius Šakalys

(parėngos, parašas, vardas, pavardė)

Leidimas: 1, 2020-10-01, įsigalioja 2020-10-01 keitimas 0

Bendras lapų skaičius: 1

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.