



UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 3627-3630

P 7.8.1. Leidimas Nr. 3, 2023-01-02, F (7.8.1)-4

Užsakovas, adresas: UAB „Gren Švenčionys“, Vilniaus g. 16A, Švenčionys

Objektas, adresas: UAB „Gren Švenčionys“ Centrinė katilinė (Katilinė Nr. 1), Vilniaus g. 16A, Švenčionys

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2025 m. gruodžio mėn. 29 d.

Lapa: 1-1

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6112797 Y-637514 aukštis, m 33,0 angos skersmuo, m 1,00

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai	Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3627	001	5 skysto kuro katilai „VK-21“. Galingumas - po 1,86 MW kiekvienas. Kuras - skystasis kuras (dyzelinas).	3,33	75,2	2,081	11 ⁵⁵	177	Anglies monoksidas (A)	3,0	Elektrocheminis
3628				75,8		12 ⁰⁶			2,0	
3629				76,3		12 ¹⁷			3,0	
3627				75,2		11 ⁵⁵	250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	152,0	
3628				75,8		12 ⁰⁶			150,0	
3629				76,3		12 ¹⁷			166,0	
3627				75,2		11 ⁵⁵	1753	Sieros dioksidas (SO ₂)(A)	0,0	
3628				75,8		12 ⁰⁶			0,0	
3629				76,3		12 ¹⁷			0,0	
3630				75,8		11 ⁵⁰ -12 ²⁰	6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	14,4	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus met

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ėminių ėmėjas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ėminių ėmėjas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

ėminių ėmėjas Laurynas Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.