

**UAB "EKOMETRIJA"**

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

P 7.8.1, Leidimas Nr. 3, 2023-01-02, F (7.8.1)-4

2F/KVP 5.10-01

Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 m.sausio 15 d.

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ**TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 3631-3634**

Lapas 1 (1)

Užsakovas, adresas: **UAB „Gren Švenčionys“, Vilniaus g. 16A, Švenčionys**Objektas, adresas: **UAB „Gren Švenčionys“ Švenčionių katilinė Nr. 4, Stoties g. 8A, Švenčionys**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2025 m. gruodžio mėn. 29 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6112552 Y-637621 aukštis, m 23,0 angos skersmuo, m 0,65

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai	Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3631	004	Biokuro katilas „ABKH-3500“. Galingumas - 3,5 MW. Kuras - biokuras (po multiciklono ir kondensacinio ekonomaizerio)	7,81	66,3	0,710	10 ³³	177	Anglies monoksidas (A)	1105,0	Elektrocheminis
3632				66,9		11 ⁰⁴			1118,0	
3633				67,2		11 ¹⁵			1227,0	
3631				66,3		10 ⁵³	250	Azoto oksidai (NOX) (A)	254,0	
3632				66,9		11 ⁰⁴			232,0	
3633				67,2		11 ¹⁵			267,0	
3631				66,3		10 ⁵³	1753	Sieros dioksidas (SO2) (A)	2,0	
3632				66,9		11 ⁰⁴			2,0	
3633				67,2		11 ¹⁵			6,0	
3634				66,8		10 ⁴⁸ -11 ¹⁸	6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	35,7	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ėminių ėmėjas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ėminių ėmėjas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

ėminių ėmėjas Laurynas Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.