


Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra: -9,5 °C

Šildymo dienų trukmė: 31 d.

Šilumos vienanarė kaina (be PVM): 0,1003 Eur/kWh

Vidutinės energijos sąnaudos šildymui: 22,02 kWh/m²

Vidutinės šildymo sąnaudos (be PVM): 2,20 Eur/m²



Sunaudoto šilumos kiekio patalpų šildymui palyginimas
2026 m. sausio mėn.

Adresas	Aukštų skaičius	Butų skaičius	Šilumos kiekis 1m ² šildymui, kWh	1 m ² šildymo kaina (be PVM), Eur	Pastabos
Mažiausias šilumos suvartojimas					
MELIORATORIŲ A. 11, Joniškis	5	45	11,03	1,11	Renovuoti namai, individualus šildymo butuose reguliavimas
MELIORATORIŲ A. 12, Joniškis	5	45	11,74	1,18	
SODŲ 3, Joniškis	2	8	12,08	1,21	
MELIORATORIŲ A. 1, Joniškis	5	45	12,13	1,22	
MELIORATORIŲ A. 8, Joniškis	5	45	12,33	1,24	
MELIORATORIŲ A. 6, Joniškis	5	30	12,48	1,25	
SODŲ 5, Joniškis	2	8	12,75	1,28	
ŽAGARĖS 12, Joniškis	5	40	13,01	1,30	
STATYBININKŲ 4A, Joniškis	5	50	13,10	1,31	
MELIORATORIŲ A. 4, Joniškis	5	45	13,14	1,32	
MEDŽIOTOJŲ 17, Joniškis	2	6	13,15	1,32	
MELIORATORIŲ A. 7, Joniškis	5	45	13,39	1,34	
MELIORATORIŲ A. 5, Joniškis	5	30	13,63	1,37	
MEDŽIOTOJŲ 5A, Joniškis	5	40	13,76	1,38	
MELIORATORIŲ A. 3, Joniškis	5	45	14,23	1,43	
Didžiausias šilumos suvartojimas					
MEDŽIOTOJŲ 10, Joniškis	2	8	29,63	2,97	
STATYBININKŲ 27, Joniškis	4	14	29,88	3,00	3 butai atsijungę nuo CŠT
Upytės g. 10, Joniškis	2	4	30,29	3,04	
SPAUDOS 40, Joniškis	4	17	30,44	3,05	
MIESTO A. 5, Joniškis	5	21	30,61	3,07	2012 m. atlikta dalinė namo renovacija
SPAUDOS 36, Joniškis	4	20	30,76	3,09	
MELIORATORIŲ A. 13, Joniškis	5	30	31,91	3,20	
Upytės g. 10B, Joniškis	2	8	34,64	3,47	
MEDŽIOTOJŲ 6, Joniškis	3	27	34,95	3,51	
MEDŽIOTOJŲ 9, Joniškis	2	7	38,73	3,88	
MEDŽIOTOJŲ 16, Joniškis	2	8	42,90	4,30	3 butai atsijungę nuo CŠT
BAŽNYČIOS 7, Joniškis	2	4	51,66	5,18	2 butai atsijungę nuo CŠT
MIESTO AIKŠTĖ 39, Žagarė, Joniškis	2	2	51,87	5,20	
Mokyklos 2, Gataučių k. Joniškio r.	1	2	57,35	5,75	
PARKO 4, Joniškis	1	1	61,27	6,15	

Šildymo sąnaudos per 2026 m. sausio mėn. (Eur/m² be PVM)

