



UAB "Ekopaslauga" įm. kodas 300137906
 Taikos pr. 4, 50187 Kaunas
 Tel. +370 618 24959, +370 623 44455
 El. paštas: uabekopaslauga@gmail.com

**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
 TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. 233**

Mėginių paėmimo ir matavimų data: 2025-12-19

Tyrimo atlikimo data: 2025-12-22

UAB Gren Lietuva Juodelių katilinė, Juodelių g.8, Nendriniškių k., Marijampolės r.

1 lapas iš 2

Mėginio registracijos Nr.	Matavimo laikas	Katilo tipas, galingumas, kuras	t. š. Nr.	CO konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	NO _x konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	SO ₂ konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	O ₂ konc., tūrio %	stdO ₂ konc., tūrio %	Nustatymo metodas
3864	10:05	VŠK Danstoker VP 13.08.6800 5MW (apkrova 3,5 MW). Kuras - smulkinta mediena	001 prieš MC	0	34,9	0	7,24	6	Elektrocheminis. Degimo produktų analizatoriaus „Testo 350“ naudojimo instrukcija
3865	10:11			1,3	45,1	0	9,05		
3866	10:17			0	53,3	0	7,63		
3867	10:23			1,3	55,4	0	8,35		
3868	10:29			0	53,3	0	7,51		
3869	10:35			0	57,4	0	8,50		
Vidurkis:				0,4	49,9	0	8,05		
3873	11:05	VŠK Danstoker VP 13.08.6800 5MW (apkrova 3,5 MW). Kuras - smulkinta mediena	001 po MC	1,3	86,1	0	8,15	6	Elektrocheminis. Degimo produktų analizatoriaus „Testo 350“ naudojimo instrukcija
3874	11:10			1,3	88,2	0	7,93		
3875	11:17			1,3	88,2	0	8,47		
3876	11:22			0	82,0	0	7,60		
3877	11:30			1,3	82,0	0	7,87		
3878	11:35			1,3	88,2	0	7,73		
Vidurkis:				1,0	85,8	0	7,96		
3882	12:10	VŠK Danstoker VP 13.08.6800 5MW (apkrova 3,5 MW). Kuras - smulkinta mediena	001 po EF	1,3	26,7	0	6,74	6	Elektrocheminis. Degimo produktų analizatoriaus „Testo 350“ naudojimo instrukcija
3883	12:16			1,3	26,7	0	6,85		
3884	12:22			1,3	30,8	0	7,20		
3885	12:28			1,3	34,9	0	7,30		
3886	12:34			1,3	36,9	0	7,38		
3887	12:40			1,3	34,9	0	7,49		
Vidurkis:				1,3	31,8	0	7,16		



UAB "Ekopaslauga" įm. kodas 300137906
Taikos pr. 4, 50187 Kaunas
Tel. +370 618 24959, +370 623 44455
El. paštas: uabekopaslauga@gmail.com

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. 233

Mėginių paėmimo ir matavimų data: 2025-12-19

Tyrimo atlikimo data: 2025-12-22

2 lapas iš 2

UAB Gren Lietuva Juodelių katilinė, Juodelių g.8, Nendriniškių k., Marijampolės r.

Mėginio registracijos Nr.	Matavimo laikas	Katilo tipas, galingumas, kuras	Matavimo vieta, t. š. Nr.	Teršalo pavadinimas	Koncentracija, mg/Nm ³	O ₂ konc., tūrio %	Standartinė O ₂ konc., tūrio %	Konc. perskaičiuota prie std O ₂ konc., mg/Nm ³	Nustatymo metodas
3870 3871 3872	10:05–10:11 10:17–10:23 10:29–10:35	VŠK Danstoker VP 13.08.6800 5MW (apkrova 3,5 MW) . Kuras - smulkinta mediena	001 prieš MC	Kietosios dalelės	410,3 318,3 289,4	8,15 7,99 8,01	6	478,8 367,0 334,1	Svorio. LAND 28-98/M-08
Vidurkis:					339,4	8,05		393,3	
3879 3880 3881	11:05–11:10 11:17–11:22 11:30–11:35	VŠK Danstoker VP 13.08.6800 5MW (apkrova 3,5 MW) . Kuras - smulkinta mediena	001 po MC	Kietosios dalelės	187,8 106,8 79,7	8,04 8,04 7,80	6	217,4 123,6 90,6	Svorio. LAND 28-98/M-08
Vidurkis:					124,8	7,96		143,9	
3888	12:10–12:40	VŠK Danstoker VP 13.08.6800 5MW (apkrova 3,5 MW) . Kuras - smulkinta mediena	001 po EF	Kietosios dalelės	1,6	7,16	6	1,8	Svorio. LAND 28-98/M-08
Vidurkis:					1,6	7,16		1,8	

t. š. Nr.	Teršalo pavadinimas	Matavimo taškas	Valymo efektyvumas, %
001	Kietosios dalelės	MC efektyvumas	48,62
001	Kietosios dalelės	EF efektyvumas	98,84
		Suminis	99,40

Matavimo vieta	Vidutinis srauto greitis, m/s	t(ortakyje), °C	Sausų dujų tūrio debitas n.s., Nm ³ /s	Nustatymo metodas
001 prieš MC	3,98	118,9	0,915	LAND 27-98/M-07
001 po MC	5,59	116,5	1,279	LAND 27-98/M-07
001 po EF	2,19	100,4	0,37	LAND 27-98/M-07

Laboratorijos leidimo, išduoto Aplinkos Apsaugos Agentūroje 2011 m. kovo 22 d. Nr. 1AT-278

Matavimus ir skaičiavimus atliko: aplinkos inžinierius Linas Čekauskas, aplinkos inžinierius Artūras Minkevičius

Laboratorijos vedėja

Violeta Juknienė

