

TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
Iš Centrinės-Pakluonių katilinių
2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Leistinas nuokrypis paduodamoje linijoje $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Grįžtama temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau 3%
Grįžtamos temperatūros sumažinimas neribojamas

Lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama iš šilumos šaltinio T1 °C	Grįžtama į šilumos šaltinį T2 °C	Paduodama į šildymo sistemą T3 °C	Grįžtama iš šildymo sistemos T4 °C
10	70	46	30	26
9	70	46	31	27
8	70	46	33	29
7	70	46	35	30
6	70	46	37	31
5	70	46	39	33
4	70	46	40	35
3	70	46	41	36
2	70	46	42	37
1	70	46	43	38
0	70	46	44	37
-1	71	46	46	38
-2	73	46	48	39
-3	75	46	49	40
-4	76	48	51	41
-5	78	48	53	42
-6	80	48	54	43
-7	81	50	56	44
-8	83	50	57	45
-9	85	52	58	46
-10	86	52	60	47
-11	88	52	61	48
-12	90	52	62	49
-13	91	53	63	50
-14	93	53	64	51
-15	95	54	65	52
-16	95	54	65	53
-17	95	55	65	53
-18	95	55	65	53
-19	95	55	65	53
-20	95	55	65	53
-21	95	55	65	53
-22	95	55	65	53

Tiekiamo šilumnešio slėgis	P ₁	4,5	bar
Grąžinamo šilumnešio slėgis	P ₂	2,0	bar
Termofikacinio vandens kiekis	Q	84	m³/h

Sudarė:
UAB Gren Joniškis
Remontų vadovas šiaurės regionui

Arvydas Skugaras