

TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS

Iš Žagarės katilinės 2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Leistinas nuokrypis paduodamoje linijoje $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Grįžtama temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau 3%

Grįžtamos temperatūros sumažinimas neribojamas

Lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama iš šilumos šaltinio T1 °C	Grįžtama į šilumos šaltinį T2 °C	Paduodama į šildymo sistemą T3 °C	Grįžtama iš šildymo sistemos T4 °C
10	70	40	30	26
9	70	40	31	27
8	70	40	33	29
7	70	41	35	30
6	70	41	37	31
5	70	41	39	33
4	70	41	40	35
3	70	42	41	36
2	70	42	42	37
1	70	42	43	38
0	70	42	44	37
-1	71	42	46	38
-2	71	43	48	39
-3	72	43	49	40
-4	73	44	51	41
-5	73	45	53	42
-6	74	45	54	43
-7	74	46	56	44
-8	75	47	57	45
-9	76	48	58	46
-10	76	52	60	47
-11	77	52	61	48
-12	78	53	62	49
-13	78	53	63	50
-14	79	54	64	51
-15	80	54	65	52
-16	81	55	65	53
-17	82	55	65	53
-18	83	55	65	53
-19	84	55	65	53
-20	85	55	65	53
-21	85	55	65	53
-22	85	55	65	53

Tiekiamo šilumnešio slėgis	P ₁	3,0	bar
Gražinamo šilumnešio slėgis	P ₂	1,8	bar
Termofikacinio vandens kiekis	Q	15	m ³ /h

Sudarė:

UAB Gren Joniškis

Remontų vadovas šiaurės regionui

Arvydas Skugaras