Menesine ataskaita: 11/2026

	UAB Gren Klaipeda					sugenerouta: 11/10/2026
	Klaip L1 H_2O Day Conc	Klaip L1 CO_2 Day Conc	Klaip L1 CO Day Conc	Klaip L1 SO_2 Day Conc	Klaip L1 NH_3 Day Conc	Klaip L1 HCl Day Conc
Diena	Vol%	Vol%	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³
01/11/	10.37	7.47	6.57	0.42	1.24	0.17
02/11/	9.79	7.45	6.81	0.01	1.24	0.19
03/11/	8.86	7.47	6.01	0.01	1.29	0.13
04/11/	8.75	7.45	4.55	0.01	1.28	0.12
05/11/	9.69	7.45	8.47	0.12	1.25	0.14
06/11/	9.44	7.46	7.76	0.03	1.30	0.13
07/11/	9.40	7.48	4.94	0.01	1.32	0.18
08/11/	9.52	7.47	6.91	0.01	1.32	0.18
09/11/	9.03	7.44	7.68	0.01	1.34	0.14
min	8.75	7.44	4.55	0.01	1.24	0.12
max	10.37	7.48	8.47	0.42	1.34	0.19
MMV	9.43	7.46	6.63	0.07	1.29	0.15

- = out of operation = < 2/3
M = Maintenance
G = > LV D = > DLV
X = no daily classing
F = Fault
R = Replacement
N = No Data
A = Startup / shutdown

Menesine ataskaita: 11/2026

	UAB Gren Klaipeda					sugenerouta: 11/10/2026
	Klaip L1 HF Day Conc	Klaip L1 CH_4 Day Conc	Klaip L1 NO_x Day Conc	Klaip L1 TOC Day Conc	Klaip L1 Dulkes Day Conc	Klaip L1 Srautas Day Flow
Diena	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	Nm³/h
01/11/	0.07	0.00	131.82	0.35	0.22	228740.54
02/11/	0.07	0.00	132.23	0.42	0.22	228442.34
03/11/	0.07	0.00	131.33	0.48	0.23	224339.79
04/11/	0.07	0.00	131.65	0.39	0.23	222627.59
05/11/	0.07	0.00	131.06	0.37	0.19	224058.02
06/11/	0.08	0.00	132.14	0.39	0.18	227603.65
07/11/	0.08	0.00	132.12	0.35	0.15	228598.21
08/11/	0.07	0.00	131.97	0.39	0.17	228393.60
09/11/	0.08	0.00	131.58	0.42	0.15	228302.73
min	0.07	0.00	131.06	0.35	0.15	222627.59
max	0.08	0.00	132.23	0.48	0.23	228740.54
MMV	0.07	0.00	131.77	0.39	0.19	226789.61

- = out of operation = < 2/3
M = Maintenance
G = > LV D = > DLV
X = no daily classing
F = Fault
R = Replacement
N = No Data
A = Startup / shutdown

Mensina ataskaita: 11/2026

	UAB Gren Klaipeda				sugenerouta: 11/10/2026	
	Klaip L1 Kamino T Day Conc	Klaip L1 Kamino P Day Conc	Klaip L1 O_2 Day Conc	Klaip L1 Atmosf P Day Conc	Klaip L1 Degimo T Day Conc	Klaip L1 CO 10 Day Conc
Diena	°C	mbar	Vol%	mbar	°C	mg/Nm³
01/11/	46.08	1052.98	5.63	1029.72	1072.35	7.32
02/11/	45.03	1051.63	5.69	1027.96	1087.60	7.58
03/11/	43.21	1050.71	5.72	1027.69	1045.39	6.57
04/11/	43.00	1052.92	5.81	1029.49	1072.80	5.07
05/11/	44.78	1047.90	5.65	1023.90	1096.20	9.45
06/11/	44.28	1048.07	6.01	1025.66	1059.64	8.61
07/11/	44.32	1049.07	6.11	1025.35	1071.28	5.50
08/11/	44.52	1048.51	6.04	1024.70	1065.45	7.69
09/11/	43.46	1045.31	6.28	1022.98	1072.80	8.54
min	43.00	1045.31	5.63	1022.98	1045.39	5.07
max	46.08	1052.98	6.28	1029.72	1096.20	9.45
MMV	44.30	1049.68	5.88	1026.38	1071.50	7.37

- = out of operation = < 2/3 X = no daily classing N = No Data
M = Maintenance F = Fault A = Startup / shutdown
G = > LV D = > DLV R = Replacement

Menesine ataskaita: 11/2026

	UAB Gren Klaipeda				sugenerouta: 11/10/2026	
	Klaip L1 SO_2 97% Day Conc	Klaip L1 HCl 97% Day Conc	Klaip L1 HF 97% Day Conc	Klaip L1 NOx 97% Day Conc	Klaip L1 TOC 97% Day Conc	Klaip L1 Dulkes 97% Day Conc
Diena	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³
01/11/	0.47	0.25	0.11	147.69	0.44	0.29
02/11/	0.01	0.28	0.11	149.11	0.54	0.29
03/11/	0.01	0.19	0.11	149.62	0.63	0.30
04/11/	0.01	0.18	0.11	150.17	0.51	0.29
05/11/	0.13	0.22	0.11	147.94	0.48	0.24
06/11/	0.03	0.20	0.11	149.57	0.51	0.23
07/11/	0.01	0.27	0.11	149.63	0.45	0.20
08/11/	0.01	0.28	0.11	149.27	0.50	0.22
09/11/	0.01	0.22	0.12	149.63	0.54	0.19
min	0.01	0.18	0.11	147.69	0.44	0.19
max	0.47	0.28	0.12	150.17	0.63	0.30
MMV	0.08	0.23	0.11	149.18	0.51	0.25

- = out of operation = < 2/3 X = no daily classing N = No Data
M = Maintenance F = Fault A = Startup / shutdown
G = > LV D = > DLV R = Replacement