

UAB “Ekomodelis”
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS
 2020 m. lapkričio 23 d. Nr.20 – 191

Matavimai atlikti objekte: UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė katilinė. Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva

Ėminio paėmimo data	Taršos šaltinis			Išmetamo dujų-oro mišinio parametrai			Taršos šaltinio parametrai		Matavimo metodas	Išmetamų teršalų vidurkis mg/Nm ³
	pavadinimas	Nr.	nustatomas teršalas	greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas Nm ³ /s	aukštis, m	išėjimo žiočių skersmuo, m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2020-10-19 11 ⁵⁰ -13 ⁵⁰	Biokuro ir atliekų deginimo katilas FISIA (matavimo vieta kamine)	001	Gyvsidabris	18,9	60	58,870	70,0	2,2	CHT-D1-7:2020 (N) ^[1]	0,0007

^[1] – Tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyrius. Akreditacijos sertifikatas D-PL-14466-01-00

UAB“Ekomodelis“ direktorius _____



Gintaras Ulevičius