

SUDERINTA:
Joniškio rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Tomas Armonavičius
2021 m. rugpjūtį 3 d.

TVIRTINU:
UAB Gren Joniškis Generalinis direktorius

D. Muižys

2021 m. rugsėjo 02 d.

TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
Iš Centrinės katilinės
2021 - 2022 m. šildymo sezonas

Leistinas nuokrypis paduodamoje linijoje $\pm 5^{\circ}\text{C}$
Grįžtama temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau 3%
Grįžtamos temperatūros sumažinimas neribojamas

Lauko oro temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama iš šilumos šaltinio $T1^{\circ}\text{C}$	Grįžtama į šilumos šaltinį $T2^{\circ}\text{C}$	Paduodama į šildymo sistemą $T3^{\circ}\text{C}$	Grįžtama iš šildymo sistemos $T4^{\circ}\text{C}$
10	70	46	30	26
9	70	46	31	27
8	70	46	33	29
7	70	46	35	30
6	70	46	37	31
5	70	46	39	33
4	70	46	40	35
3	70	46	41	36
2	70	46	42	37
1	70	46	43	38
0	70	46	44	37
-1	71	46	46	38
-2	73	46	48	39
-3	75	46	49	40
-4	76	48	51	41
-5	78	48	53	42
-6	80	48	54	43
-7	81	50	56	44
-8	83	50	57	45
-9	85	52	58	46
-10	86	52	60	47
-11	88	52	61	48
-12	90	52	62	49
-13	91	53	63	50
-14	93	53	64	51
-15	95	54	65	52
-16	95	54	65	53
-17	95	55	65	53
-18	95	55	65	53
-19	95	55	65	53
-20	95	55	65	53
-21	95	55	65	53
-22	95	55	65	53

Tiekiamo šilumnešio slėgis	P_1	4,5	bar
Gražinamo šilumnešio slėgis	P_2	2,0	bar
Termofikacinio vandens kiekis	Q	84	m^3/h

Sudarė:
UAB Gren Joniškis technikos direktorius

Arvydas Skugaras

SUDERINTA:

Joniškio rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Tomas Armonavičius

2021 m. rugpjūtį 3 d.

TVIRTINU:

UAB Gren Joniškis Generalinis direktorius

D. Muižys

2021 m. rugsėjo 02 d.

TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
Iš Melioratorių katilinės
2021 - 2022 m. šildymo sezonas

Leistinas nuokrypis paduodamoje linijoje $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Grįžtama temperatūra gali viršyti nustatytą grafiką ne daugiau 3%

Grįžtamos temperatūros sumažinimas neribojamas

Lauko oro temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama iš šilumos šaltinio $T_1^{\circ}\text{C}$	Grįžtama į šilumos šaltinį $T_2^{\circ}\text{C}$	Paduodama į šildymo sistemą $T_3^{\circ}\text{C}$	Grįžtama iš šildymo sistemos $T_4^{\circ}\text{C}$
10	70	45	30	26
9	70	45	31	27
8	70	45	33	29
7	70	45	35	30
6	70	45	37	31
5	70	45	39	33
4	70	45	40	35
3	70	45	41	36
2	70	45	42	37
1	70	45	43	38
0	70	45	44	37
-1	71	46	46	38
-2	73	46	48	39
-3	75	47	49	40
-4	76	47	51	41
-5	78	48	53	42
-6	80	48	54	43
-7	81	49	56	44
-8	83	49	57	45
-9	85	50	58	46
-10	86	50	60	47
-11	88	51	61	48
-12	90	52	62	49
-13	91	52	63	50
-14	93	53	64	51
-15	95	53	65	52
-16	95	54	65	53
-17	95	54	65	53
-18	95	55	65	53
-19	95	55	65	53
-20	95	55	65	53
-21	95	55	65	53
-22	95	55	65	53

Tiekiamo šilumnešio slėgis	P_1	3,5	bar
Grąžinamo šilumnešio slėgis	P_2	2,0	bar
Termofikacinio vandens kiekis	Q	25	m^3/h

Sudarė:

UAB Gren Joniškis technikos direktorius

Arvydas Skugaras

SUDERINTA:
Joniškio rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

2021 m. rugpjūtį
Tomas Armonavičius

TVIRTINU:
UAB Gren Joniškis Generalinis direktorius

D. Muižys

2021 m. rugsėjo 02 d.

TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
Iš Pakluonių katilinės
2021 – 2022 m. šildymo sezonas

Leistinas nuokrypis paduodamoje linijoje $\pm 5^{\circ}\text{C}$
Grįžtama temperatūra gali viršyti nustatytą grafiką ne daugiau 3%
Grįžtamos temperatūros sumažinimas neribojamas

Lauko oro temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama iš šilumos šaltinio $T_1^{\circ}\text{C}$	Grįžtama į šilumos šaltinį $T_2^{\circ}\text{C}$	Paduodama į šildymo sistemą $T_3^{\circ}\text{C}$	Grįžtama iš šildymo sistemos $T_4^{\circ}\text{C}$
10	70	45	30	26
9	70	45	31	27
8	70	45	33	29
7	70	45	35	30
6	70	45	37	31
5	70	45	39	33
4	70	45	40	35
3	70	45	41	36
2	70	45	42	37
1	70	45	43	38
0	70	46	44	37
-1	71	46	46	38
-2	73	46	48	39
-3	75	46	49	40
-4	76	46	51	41
-5	78	47	53	42
-6	80	47	54	43
-7	81	47	56	44
-8	83	47	57	45
-9	85	48	58	46
-10	86	49	60	47
-11	88	50	61	48
-12	90	51	62	49
-13	91	52	63	50
-14	93	52	64	51
-15	95	52	65	52
-16	95	52	65	53
-17	95	52	65	53
-18	95	53	65	53
-19	95	53	65	53
-20	95	53	65	53
-21	95	53	65	53
-22	95	53	65	53

Tiekiamo šilumnešio slėgis	P_1	4,0	bar
Grąžinamo šilumnešio slėgis	P_2	2,0	bar
Termofikacinio vandens kiekis	Q	15	m^3/h

Sudarė:
UAB Gren Joniškis technikos direktorius

Arvydas Skugaras

SUDERINTA:

Joniškio rajono savivaldybės
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Tomas Armonavičius

2021 m. rugpjūtį 3 d.

TVIRTINU:

UAB Gren Joniškis Generalinis direktorius

D. Muižys

2021 m. rugsėjo 02 d.

TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
Iš Žagarės katilinės
2021 - 2022 m. šildymo sezonas

Leistinas nuokrypis paduodamoje linijoje $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Grįžtama temperatūra gali viršyti nustatytą grafiką ne daugiau 3%

Grįžtamos temperatūros sumažinimas neribojamas

Lauko oro temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama iš šilumos šaltinio $T_1^{\circ}\text{C}$	Grįžtama į šilumos šaltinį $T_2^{\circ}\text{C}$	Paduodama į šildymo sistemą $T_3^{\circ}\text{C}$	Grįžtama iš šildymo sistemos $T_4^{\circ}\text{C}$
10	70	40	30	26
9	70	40	31	27
8	70	40	33	29
7	70	41	35	30
6	70	41	37	31
5	70	41	39	33
4	70	41	40	35
3	70	42	41	36
2	70	42	42	37
1	70	42	43	38
0	70	42	44	37
-1	71	42	46	38
-2	71	43	48	39
-3	72	43	49	40
-4	73	44	51	41
-5	73	45	53	42
-6	74	45	54	43
-7	74	46	56	44
-8	75	47	57	45
-9	76	48	58	46
-10	76	52	60	47
-11	77	52	61	48
-12	78	53	62	49
-13	78	53	63	50
-14	79	54	64	51
-15	80	54	65	52
-16	81	55	65	53
-17	82	55	65	53
-18	83	55	65	53
-19	84	55	65	53
-20	85	55	65	53
-21	85	55	65	53
-22	85	55	65	53

Tiekiamo šilumnešio slėgis	P_1	3,0	bar
Gražinamo šilumnešio slėgis	P_2	1,8	bar
Termofikacinio vandens kiekis	Q	15	m^3/h

Sudarė:

UAB Gren Joniškis technikos direktorius

Arvydas Skugaras

SUDERINTA:

Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Tomas Armonavičius

2021 m. rugpjūčio 3 d.

TVIRTINU:

UAB Gren Joniškis Generalinis direktorius

D. Muižys

2021 m. rugsėjo 02 d.

TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
Iš Gataučių katilinės
2021-2022 m. šildymo sezonas

Leistinas nuokrypis paduodamoje linijoje $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Grįžtama temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau 3%

Grįžtamos temperatūros sumažinimas neribojamas

Lauko oro temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama iš šilumos šaltinio $T1^{\circ}\text{C}$	Grįžtama į šilumos šaltinį $T2^{\circ}\text{C}$	Paduodama į šildymo sistemą $T3^{\circ}\text{C}$	Grįžtama iš šildymo sistemos $T4^{\circ}\text{C}$
10	70	35	30	26
9	70	35	31	27
8	70	35	33	29
7	70	35	35	30
6	70	36	37	31
5	70	36	39	33
4	70	36	40	35
3	70	37	41	36
2	70	37	42	37
1	70	38	43	38
0	70	38	44	37
-1	71	40	46	38
-2	71	42	48	39
-3	72	43	49	40
-4	73	43	51	41
-5	73	45	53	42
-6	74	45	54	43
-7	74	46	56	44
-8	75	47	57	45
-9	76	48	58	46
-10	76	48	60	47
-11	77	50	61	48
-12	78	50	62	49
-13	78	52	63	50
-14	79	52	64	51
-15	80	54	65	52
-16	81	54	65	53
-17	82	55	65	53
-18	83	55	65	53
-19	84	55	65	53
-20	85	55	65	53
-21	85	55	65	53
-22	85	55	65	53

Tiekiamo šilumnešio slėgis	P_1	3,5	bar
Gražinamo šilumnešio slėgis	P_2	2,0	bar
Termofikacinio vandens kiekis	Q	4,0	m^3/h

Sudarė:

UAB Gren Joniškis technikos direktorius

Arvydas Skugaras