

APSTIPRINĀTS

2022.gada 12.maija

Iepirkumu komisijas sēdē

(protokols nr. 2 – 3)

**Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes Nr. 1 uz pretendentu uzdotajiem
jautājumiem iepirkumā „Katlu mājas pārbūve projektā: “Kurināmā
diversifikācija esošajā dabas gāzes katlu mājā Neretas iela 10A, Jelgavā””,
iepirkuma identifikācijas Nr. GJ 2022/2-SPS-KF, ietvaros:**

Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma „Katlu mājas pārbūve projektā: “Kurināmā diversifikācija esošajā dabas gāzes katlu mājā Neretas iela 10A, Jelgavā””, id.nr. GJ 2022/2-SPS-KF nolikuma sastāvdaļa, to jāņem vērā un tas attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu.

Komisija sniedz šādus skaidrojumus par atklātā konkursa Nolikumu:

Npk	Pretendenta jautājums	Iepirkuma komisijas atbilde
1.	<p><u>Citāts:</u></p> <p>“TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM</p> <p>3.1. Kurināmā sadales un padeves sistēma</p> <p>Nosaka, ka:</p> <p>“[...] noliktava būs slēgtā tipa ar granulu iepildīšanu to iepūšot ar speciālas iekārtas palīdzību, kā arī manuāli ieberot (iepildot) granulas operatīvā noliktavā.</p> <p>Noliktavai jāspēj uzglabāt kurināmo ar kopējo daudzumu vismaz 20 m³.</p> <p>sistēmai jānodrošina, lai neveidotos “aklās” zonas kurināmā noliktavā un sistēma spētu pilnīgi visu kurināmo pārtransportēt līdz sadedzināšanas iekārtai”</p> <p>Mēs rēķinām un plānojam savu iekārtu izmērus, bet pēc telpas izmēriem un kurināmā īpašībām varam rēķināties ar maks 16m³ tilpumu, kas savukārt neatbilst Jūsu izvirzītajām prasībām.</p> <p>Vai Jūs piekrītat, ja mēs piedāvājumā uzņemtos veidot projektu ar noliktavas silos torni un parūpētos par vajadzīgajiem saskaņojumiem? “</p>	<p>Pretendents var piedāvāt savu noliktavas risinājumu, tomēr piedāvājumā ir jāņem vērā, ka:</p> <ul style="list-style-type: none">• risinājumam jāiekļaujas esošajā apbūves gabalā;• papildus termiņi, kas nepieciešami esošās būvniecības ieceres pārskatīšanai un iespējamajai skaņošanai ar blakus esošās ēkas dzīvokļu īpašniekiem ir Pretendenta atbildība. <p>Piedāvājot no projekta minimālajā sastāvā atšķirīgu risinājumu, Pretendentam jā sagatavo un jāiesniedz iekārtu izvietojuma skice.</p>