



IEKĀRTAS SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Sk.	Piezīmes
1	Vertomat-Simplex	Ūdenssildāmais katls Q=575 kW P=4 bar t=120°C	1	"Viessmann" (Vācija)
2	Paromat-Simplex	Ūdenssildāmais katls Q=460 kW P=4 bar t=120°C	1	"Viessmann" (Vācija)
3	G 5/1 - D	Gāzes deglis	1	"Weishaupt" (Vācija)
4	GL 3/1 - EZD	Kombinētais deglis	1	"Weishaupt" (Vācija)
5	Yonos Maxo 30/0.5	Katla cirkulācijas sūknis	1	"WILO" (Vācija)
6	TOP-S 30/10	Katla cirkulācijas sūknis G = 7m3/h; H = 4m; N = 180w;	1	"WILO" (Vācija)
7	DPn 50/125	Apkures cirkulācijas sūknis G = 30m3/h; H = 16m; N = 1.5kW;	1	"WILO" (Vācija)
8	DHA GG500	Izplēšanās trauks V=500L	1	"Reflex" (Vācija)
9	WA2-25	Ūdens mīkstināšanas iekārta	1	"FILTER" (Vācija)

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	T1	siltumnesēja turpgaitas vads		slēgvārsts
	T2	siltumnesēja atpakaļgaitas vads		vienvirziena vārsts
	Ū1	aukstā ūdens vads		slēgvārsts ar elektropiedziņu
	K	ķīmiski sagatavotā ūdens vads		drošības vārsts
	R	reģenerācijas šķīduma vads		trīsvirzienu plūsmas maisītājs
	Dr	drenāžas vads		filtrs
				atgaisošanas vārsts
				skaitītājs

KATLU MĀJA JELGAVĀ, NERETAS IELĀ 10

KATLU MĀJA JELGAVĀ, NERETAS IELĀ 10					Mērogs	
					b / m	
Izstrād.	D.Vdovičenko			Stad.	Lapa	Lapas
Pārbaud.	D.Vdovičenko			DET		
TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA					SIA "Gren Jelgava"	
					2022	