

UAB „TRAKŲ ENERGIJA“

TVIRTINTI
UAB „Trakų energija“
Direktorius pavaduotoja
Nelija Griniūtė
2022 m. rugsėjo mėn. 02 d.



TRAKŲ KATILINĖ, MAIRONIO 7, TRAKAI
Į ŠILUMOS TINKLĄ PADUODAMO TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS
2022/2023 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS
(65 °C / 95 °C), leistinas nukrypimas °C ± 5 %

Lauko oro Temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	65	45	
9	65	45	
8	65	44	
7	65	44	
6	66	44	
5	67	43	
4	67	43	
3	68	43	
2	68	42	
1	69	42	
0	70	42	
- 1	70	43	
- 2	70	43	
- 3	70	44	
- 4	71	45	
- 5	72	46	
- 6	73	47	
- 7	74	48	
- 8	75	49	
- 9	76	50	
- 10	77	51	
- 11	78	52	
- 12	79	53	
- 13	80	54	
- 14	82	55	
- 15	84	56	
- 16	86	57	
- 17	88	58	
- 18	90	59	
- 19	92	60	
- 20	94	61	
- 21	95	62	
- 22	95	62	
- 23	95	63	

Sudarė:
Vyresnysis inžinierius

Algis Lelekauskas

UAB „TRAKŲ ENERGIJA“



TVIRTINU:

UAB „Trakų energija“

Direktoriaus pavaduotoja

Nelija Griniūtė

2022 m. rugsėjo mėn. 02 d.

LENTVARIO KATILINĖ, RYTO 5, LENTVARIS
Į ŠILUMOS TINKLĄ PADUODAMO TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS
2022/2023 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS
 (70 °C / 96 °C), leistinas nukrypimas °C ± 5 %

Lauko oro Temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	70	46	
9	70	46	
8	70	45	
7	70	45	
6	70	45	
5	70	44	
4	70	44	
3	70	44	
2	70	43	
1	70	43	
0	70	43	
-1	70	43	
-2	70	43	
-3	70	44	
-4	71	45	
-5	72	46	
-6	73	47	
-7	74	48	
-8	75	49	
-9	76	50	
-10	77	51	
-11	78	52	
-12	79	53	
-13	80	54	
-14	82	55	
-15	84	56	
-16	86	57	
-17	88	58	
-18	90	59	
-19	92	60	
-20	94	61	
-21	96	62	
-22	96	62	
-23	96	63	

Sudarė:
 Vyresnysis inžinierius

Algis Lelekauskas

UAB „TRAKŲ ENERGIJA“



TVIRTINU:
 UAB „Trakų energija“
 Direktorius pavaduotoja
 Nelija Griniūtė
 2022 m. rugsėjo mėn. 02 d.

LENTVARIO KATILINĖ, KĖSTUČIO 1, LENTVARIS
 Į ŠILUMOS TINKLĄ PADUODAMO TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS
 2022/2023 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS
 (70 °C / 96 °C), leistinas nukrypimas °C ± 5 %

Lauko oro Temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	70	46	
9	70	46	
8	70	45	
7	70	45	
6	70	45	
5	70	44	
4	70	44	
3	70	44	
2	70	43	
1	70	43	
0	70	43	
- 1	70	43	
- 2	70	43	
- 3	70	44	
- 4	71	45	
- 5	72	46	
- 6	73	48	
- 7	74	49	
- 8	75	50	
- 9	76	51	
- 10	77	52	
- 11	78	53	
- 12	79	54	
- 13	80	55	
- 14	82	56	
- 15	84	57	
- 16	86	58	
- 17	88	58	
- 18	90	59	
- 19	92	60	
- 20	94	61	
- 21	96	62	
- 22	96	62	
- 23	96	63	

Sudarė:

Vyresnysis inžinierius

Algis Lelekauskas

UAB „TRAKŲ ENERGIJA“



TVIRTINU, Nr. 1

UAB „Trakų energija“

Direktoriaus pavaduotoja

Nelija Griniūtė

2022 m. rugsėjo mėn. 02 d.

SENKELIO KATILINĖ, SENKELIO 5, TRAKAI
Į ŠILUMOS TINKLĄ PADUODAMO TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRINIS
2022/2023 METŲ ŠILDYMO SEZONO GRAFIKAS
(46 °C / 79 °C), leistinas nukrypimas °C ± 5 %

Lauko oro Temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C		Pastaba
	paduodama	grįžtama	
10	46	-	
9	46	-	
8	46	-	
7	46	-	
6	46	-	
5	46	35	
4	47	36	
3	48	37	
2	49	38	
1	50	39	
0	51	40	
-1	52	40	
-2	53	41	
-3	54	41	
-4	55	42	
-5	56	43	
-6	57	44	
-7	58	45	
-8	59	46	
-9	60	47	
-10	61	48	
-11	62	49	
-12	63	50	
-13	65	51	
-14	66	52	
-15	67	53	
-16	68	54	
-17	69	55	
-18	70	56	
-19	72	57	
-20	74	58	
-21	75	59	
-22	77	59	
-23	79	59	

Sudarė:

Vyresnysis inžinierius

Algis Lelekauskas