

TVIRTINU:
UAB Gren Švenčionys

Generalinis direktorius
G. Kujalis
2023-09-07

UAB Gren Švenčionys termofkacinio vandens parametrai 2023/2024 m. šildymo sezonui

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Termofkacinio vandens slėgiai kolektoriuje, MPa		
		paduod. P ₁	grįžtam. P ₂	skirtum. ΔP
1.	Centrinė kat.	0,40	0,20	0,20
2.	Stoties kat.	0,40	0,20	0,20
3.	Gamyklos kat.	0,45	0,20	0,25
4.	Žilvičių kat.	0,42	0,20	0,22
5.	Žeimenos kat.	0,50	0,35	0,15
6	Kranto kat.	0,35	0,25	0,10

Sudarė: Gamybos vadovasD. Nabolotnyj

2023-09-07